



АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

410000, Российская Федерация, г.Саратов, проспект Кирова, дом 54
ОГРН 1076400003844, ИНН 6455046120, КПП 645501001, ОКПО 82645962. Р/с 40703810000000000074 в
Филиале ГПБ (ОАО) в г.Саратове, к/с 30101810800000000763, БИК 046311763
Тел./факс (8452) 27-89-26, www.asprogaz.ru, e-mail: asprogaz@rambler.ru

Ассоциация производителей газового оборудования доводит до Вашего сведения, что в октябре 2010 года были проведены испытания уплотнительных материалов производства фирмы ООО «Регион Спецтехно»: подмотка для резьбовых соединений «Рекорд» и анаэробные герметики для резьбовых и фланцевых соединений «Сантехмастергель» и «Стопмастергель» на соответствие технологических и эксплуатационных характеристик требованиям ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки», ТУ 2257-001-53159841-04, ТУ 2257-002-53159841-07.

Результаты испытаний подтверждают соответствие уплотнительных материалов производства фирмы ООО «Регион Спецтехно» требованиям вышеуказанных нормативно-технических документов (Протокол испытаний №15 от 04.10.2010 г. ООО «Отраслевой сертификационно-испытательный центр», рег.№ РОСС RU.0001.21МГ13).

Подтверждена возможность применения подмотки «Рекорд» и герметиков «Сантехмастергель Синий» и «Стопмастергель Красный» для резьбовых соединений диаметром до DN50 и герметиков «Сантехмастергель Синий» и «Стопмастергель красный» для фланцевых соединений сетей газораспределения и газопотребления, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542-87 давлением до 1,2 МПа с температурой эксплуатации не ниже минус 40 и не выше 60 °С.

Исполнительный директор



Мороз В.М.